РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РР-01-360(10)/2023г. Ниво на класификация:0(TLP-WHITE)

Пловдив, 27.11.2024 г.

ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА ДОСПАТ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез един тръбен кладенец ТК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 23025.501.585 по КККР на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”.

Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите съобщението на определените за това места в общината, като в законоустановения три дневен срок ни уведомите писмено за точната дата на обявяването му.
Приложение: *Съгласно текста.*

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Автомивка“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-360/1421.12.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо по качество. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G0000PgN020 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G0000PgN020 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 48,0 м., изграден от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ∅ 123/5мм. Кладенеца е оборудван с прикриваща кондукторна PVC колона (плътна) с диаметър Ø160/5мм. в интервала от 0,0 до 7,5 м. При обсаждането на сондажа, около 0,80 м от PVC тръбите са отрязани и кладенеца остава с дълбочина от 47,2м от устието до дъното. Около устието на кладенеца е изградена вкопана стоманобетонова водомерна шахта. В интервала от 0,8м до 7,5м, в задтръбното пространство между прикриващата кондукторна колона и експлоатационно-филтровата колона е извършена цементация В интервала от 7,5 до 47,2м е изпълнена гравийна засипка (дренаж) на околотръбното пространство на PVC експлоатационно-филтровата обсадна колона с промит /пресят/ речен камък фракция 4÷11,2 мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 17,50-47,20 м. На дълбочина от 47 м от устието на кладенеца е монтирана потопяема помпа за добив на подземни води - марка „Electromash", модел „3SDM 2.5/20" с P = 0.75 kW, дебит $Q_{макс.}$ = 3,6м^3/час и напор H = 84 м. На правия тръбен участък при устието на сондажа, ще бъде монтиран водомерен възел с дебит Qn = 5 m^3/ч.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 23025.501.585 по КККР на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян. <u>Тръбен кладенец ТК1 - кота терен 1237,85 м</u> N 41°39'07,859" E 24°09'33,345"-Координатна система WGS84 X 4487737.965 Y 8568096.088-Координатна система „1970", височинна система Балтийска. 23025

Заявено водно количество за водовземане	**$Q_{пр.ср.год.}$ = 0,035/с.** **$Q_{макс.}$ = 1,0 л/с.** (до 36мин/ден.) **$Q_{год.}$ =1095,0 м³/г.** **$Q_{мин.}$ = 821,25 м³/г.** **$S_{макс.доп.}$ = 18,37м**
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобелом

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411